

Góra Kalwaria, 11 maja 2021 r.

**Zamawiający:****Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii**

ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria

**Pełnomocnik:****TENDERS Piotr Płaciszewski**

ul. Mazowiecka 28, 05-120 Legionowo

**SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ NR 1 TREŚCI SWZ  
MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wymiana nawierzchni boiska oraz wymiana siatek piłkochwytu w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym”**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, wykonawcy zadali pytania dot. przedmiotowego postępowania. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:

**ZESTAW NR 5**

**PYTANIE NR 7**

Przedmiar robót w poz. 4 podaje:

4	d.1 analiza indywidualna	Demontaż nawierzchni z płyt gumowych (opaski boiska) wraz z załadunkiem na środki transportowe	m <sup>2</sup>		
		30*60	m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>

Natomiast w poz. 7 podaje:

8	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej - opaska boiska	m <sup>2</sup>		
		376	m <sup>2</sup>	376.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>376.000</b>

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę pow. demontażu.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

Do wyceny należy przyjąć demontaż nawierzchni z płyt gumowych (opaski boiska) na powierzchni 376 m<sup>2</sup>. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy.

**PYTANIE NR 9**

Przedmiar robót podaje:

6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-03		m <sup>3</sup>	2176.000	
		1800+376		<b>RAZEM</b>	<b>2176.000</b>

Jeśli istniejące podłoże jest mineralne tj. z kruszyw łamanych to konieczne jest wyrównanie go kruszywem typu miał kamienny fr. 0-4 mm a nie mieszanka betonową.

Mieszanka betonowa jest niezgodna ze sztuką i technologią przy tego typu robotach.  
W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

Istniejąca podbudowa pod boiskiem jest wykonana z mieszanki betonowej. Do wyceny należy przyjąć wyrównanie powierzchni miałem kamiennym na powierzchni 2.176 m<sup>2</sup>. W przypadku konieczności zamiany technologii podczas wykonywanych prac Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii będącej najlepszym rozwiązaniem.

---

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o zmianie sposobu składania ofert:

Z uwagi na brak aktywnego konta na ePUAP Zamawiającego **składanie ofert odbywa się za pośrednictwem** poniżej wskazanego konta ePUAP:

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii (05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie)  
Adres skrzynki Gov (ePUAP): **/GoraKalwaria/SkrytkaESP**

UWAGA: Postępowanie na miniPortalu pozostaje na koncie Zamawiającego, tj. OSiR:  
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4fda9e5-6f35-403b-8a27-1d796d68368a>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- 1) **termin składania ofert** ulega przesunięciu do **14.05.2021** do godz. 10.00
- 2) **termin otwarcia ofert** ulega przesunięciu do **14.05.2021** na godz. 11.00
- 3) **termin związania ofertą** ulega przesunięciu do **12.06.2021** (zostaje zachowany okres 30 dni).

Pełnomocnik Zamawiającego

/-/

Piotr Płaciszewski