

Góra Kalwaria, 14 maja 2021 r.

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gofrze Kalwarii

ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria

Pełnomocnik:

TENDERS Piotr Płaciszewski

ul. Mazowiecka 28, 05-120 Legionowo

**SPROSTOWANIE NR 2 WYJAŚNIENÍ NR 1 TREŚCI SWZ
MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wymiana nawierzchni boiska oraz wymiana siatek piłkochwytu w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym”**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, wykonawcy zadali pytania dot. przedmiotowego postępowania. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:

ZESTAW NR 5

PYTANIE NR 10

Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia trawy sztucznej należy użyć granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, który jest najtańszy z dostępnych granulatów EPDM.

Granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym jest o ok. 100% droższy a granulat EPDM z pierwotnej produkcji (tzw. virgin) w kolorze zielonym jest ok. 500% droższy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Do wypełnienia należy użyć granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

PYTANIE NR 13

Jakiej wysokości są piłkochwyty? Proszę o podanie danych dla poszczególnych boków uwzględniając ewentualne furtki, bramy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Wysokość piłkochwytów – od 4 do 6 metrów.

-
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
 - 1) **termin składania ofert** ulega przesunięciu do **17.05.2021** do godz. 10.00
 - 2) **termin otwarcia ofert** ulega przesunięciu do **17.05.2021** na godz. 11.00
 - 3) **termin związania ofertą** ulega przesunięciu do **15.06.2021** (zostaje zachowany okres 30 dni).

Pełnomocnik Zamawiającego

/-/

Piotr Płaciszewski